



**Leistungserklärung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für Bauprodukte  
(Bauproduktenverordnung, CPR-Construction Products Regulation) 0432  
DOP-No. 00363-40**


- 1. Kenncode des Produkttyps:** Starre einwandige Verbindungsstücke aus Metall nach EN 1856-2:2009
- 2. Kennzeichnung:**
- |               |   |
|---------------|---|
| Ausführung 1: | DN ( 80-300 ) – T400-N1-D-Vm-L01200 -G    |
| Ausführung 2: | DN ( 100-250 ) – T400-N1-D-Vm-L50060* -G  |
| Ausführung 3: | DN ( 60-250 ) – T400-N1-D-Vm-L05060** -O  |
| Ausführung 4: | DN ( 60-250 ) – T300-N1-D-Vm-L11070*** -O |
- \* L50080, L50100, L50200  
\*\* L05080  
\*\*\* L11100, L11150, L11200
- 3. Verwendungszweck:** Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
- Abführung von Verbrennungsprodukten von Feuerstätten an die Außenluft**
- 4. Hersteller:** Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
- Möck Professionelle Rohrsysteme GmbH**  
Alte Landstraße 50, 72072 Tübingen  
Tel: +49 (0) 7071 1596-0  
Email: moeck@moeck.de  
www.moeck.de
- 5. Bevollmächtigter:** Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
- Entfällt**
- 6. Systembewertung:** System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:
- System 2+**
- 7. Notifizierende Stelle:** Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0432 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat ausgestellt.

**8. Erklärte Leistung:**

| Wesentliche Merkmale   | Leistungsmerkmale  | Harmonisierte technische Spezifikation  |
|--|--|---|
| Druckfestigkeit<br>Beständigkeit bei Druckfestigkeit<br><br>Biege-Zugfestigkeit<br>Beständigkeit bei Biegefestigkeit<br><br>Nicht senkrechte Montage | Ausführung 1,2,3,4: <b>NPD</b><br>Ausführung 1,2,3,4: <b>NPD</b><br><br>Ausführung 1,2,3,4: <b>NPD</b><br>Ausführung 1,2,3,4: <b>NPD</b><br><br>Ausführung 1,2,3,4:<br>Max. Abstand zwischen Stützen <b>2,7m</b> bei 45° Umlenkung<br>Max. Abstand von zwei seitlichen Halterungen <b>2,7m</b>   | EN 1856-2:2009<br>6.1.1   |
| Feuerwiderstand  | Ausführung 1: DN ( 80-100 ) <b>G 350 M</b><br>Ausführung 1: DN ( 120-150 ) <b>G 400 M</b><br>Ausführung 1: DN ( 160-300 ) <b>G 600 M</b><br>Ausführung 2: DN ( 100-250 ) <b>G 400 M</b><br>Ausführung 3: DN ( 60-250 ) <b>O 400 M</b><br>Ausführung 4: DN ( 60-250 ) <b>O 400 M</b>  | EN 1856-2:2009<br>6.2.1<br>6.2.2  |
| Wärmedurchlasswiderstand   | <b>NPD</b>   | EN 1856-2:2009  |
| Gasdichtheit / Leckage<br>Beständigkeit bei Gasdichtheit   | Ausführung 1,2,3,4: <b>N1 ( Leckrate ≤ 2,0 )</b><br>Ausführung 1,2,3,4: <b>N1</b>  | EN 1856-2:2009<br>6.3   |
| Rußbrandbeständigkeit  | Ausführung 1 und 2: <b>ja</b><br>Ausführung 3 und 4: <b>nein</b> , weil Ausführung <b>O</b>  | EN 1856-2:2009<br>6.4.1.1<br>6.4.1.2  |
| Strömungswiderstand  | Reibungsbeiwert: R = 1 mm<br>Zeta-Werte ( 0,25 – 1,3 )   | EN 1856-2:2009<br>6.4.6.1<br>EN 13384-1   |
| Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit<br>Kondensatbeständigkeit<br><br>Korrosionsbeständigkeit<br><br>Frost-Tauwechselbeständigkeit                     | Ausführung 1,2,3,4: <b>nein</b><br>Ausführung 1,2,3,4: <b>D</b><br><br>Ausführung 1: <b>Vm</b> L01200<br>Ausführung 2: <b>Vm</b> L50060, L50080, L50100, L50200<br>Ausführung 3: <b>Vm</b> L05060, L05080<br>Ausführung 3: <b>Vm</b> L11070, L11100, L11150, L11200<br><br>Ausführung 1,2,3,4: <b>ja</b> , weil nach EN 1856-1: 2009 gegeben | EN 1856-2:2009<br>6.4.4<br>6.4.5<br>6.7.1<br>6.5.2<br><br>EN 1856-1:2009<br>6.7.3 |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen.  
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Thomas Möck, Geschäftsführer  
 Tübingen, 01.08.2021